## **Commission Prévention** 09 novembre 2023

## RELEVE DE CONCLUSIONS DE LA COMMISSION PREVENTION DU POLE SANTE DU 9 NOVEMBRE 2023

## Présents :

Presents:
Mme Pascale JOLLIET, Mme Emmanuelle HUBERT, Mr Assem SOUEIDAN, Mme Florence QUILLIOT, Mr Alexandre LE MAILLOT, Mme Sophie ANEX, Mme Laurence DELBOS, Mme Maud CHETIVEAUX, Mr Hervé BLOTTIERE, Mme Valérie GEOFFROY, Mr Antoine NORDEZ, Mr Laurent BECK, Mme Fabienne POTIRON, Mme Carine PICOT, Mme Jézabel ROCHER, Mme Aude DEREVIER, Mr Nicolas CORDEL et Mme Isabelle DUDIT

Invités présents : Mme Léa GROSJEAN, Mme Marion THOMAS

| N° du point<br>à l'ordre du | Intitulé du point à l'ordre du jour  | Conclusion de l'échange  | Pilote de la suite à donner  | Deadline  | Commentaires  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---|---|--|
| jour                        |  |  |  |   |   |  |
| 1                           | Vigipirate : présentation des mesures dans le cadre de<br>l'urgence attentat | -Vigilance renforcée par l'ensemble des personnels et usagers -Ne pas hésiter à alerter -Mi- octobre : information du renforcement Vigipirate par le Fonctionnaire Sécurité Défense Boris Roman Dubreucq et par la DDSPS au niveau de l'adresse mail AGS (assemblée générale des services) et sur intranet. Présentation par Léa Grosjean et Marion Thomas du service sûreté de la DDSPS   | DDSPS  | RAS   |   |  |
| 2                           | Rappel des missions et des objectifs de la commission de prévention          | -Renforcer la prévention des risques professionnels -Insuffler une culture de prévention -Adopter un outil de prévention de proximité : Le Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels (DUER) semble être l'outil le plus adapté d'un point de vue managérial dans le domaine de la prévention et d'un point de vue organisationnel dans les services, avec la participation du plus grand nombre. La rédaction de ce DUER doit pouvoir s'inscrire dans les objectifs de prévention d'un responsable de service ou d'unité   | Direction de la commission<br>de prévention, conseiller de<br>prévention avec<br>l'accompagnement de la<br>DDSPS |   | Information : Les directeurs de pôle et les secrétaires généraux de pôle suivent actuellement des formations avec la DDSPS pour la mise en œuvre de la prévention. Un troisième module de formation est prévu en janvier  |  |
| 3                           | Point sur les exercices d'évacuation - rentrée universitaire<br>2023-2024    | Les exercices d'évacuation ont été bien réalisés, respectant les délais d'évacuation de moins de 5 minutes, à l'exception du bâtiment Kernéis. Voici ce qui devra être amélioré pour ce bâtiment :  - Revoir la signalétique pour orienter l'évacuation dans la cour vers la rue Bacqua.  - Former de nouveaux guides et serre-files.  D'une manière générale, Nicolas CORDEL propose l'envoi préalable d'un e-mail aux membres de la commission prévention pour les exercices afin de mobiliser un maximum d'acteurs.   | Service sécurité<br>Nicolas CORDEL   | 6 mois  | Pour les exercices d'évacuation<br>d'avril  |  |
| 4                           | Présentation des dernières commissions de sécurité et du calendrier 2024-205 | -Avis favorable BIAS 1-UFR Pharmacie et BU santé<br>-2 prescriptions probables : vérification périodique des installations de<br>gaz et ajout de nouveaux panneaux d'évacuation dans le cadre de<br>l'amélioration de la visibilité des différentes issues de secours  | Service sécurité<br>Nicolas CORDEL<br>DPIL   |   |   |  |
| 5                           | Bilan des DUER 2023 et perspectives vers une culture de prévention           | -Bonne mobilisation des UT sur les EVRP dont 81 % ont établi un plan d'actions -Constat de limites en terme de vocabulaire ou d'appropriation de l'outil -Préparation d'un marché public pour obtenir un outil numérique pour dématérialisation des EVRP -Manager avec outil adapté puisse accompagner les professionnels en adaptant les outils et MAJ des documents -Ouverture au dialogue pour prévenir et diminuer les tensions -Zoom sur les RPS à travers les DUER reçus. Ce retour montre l'importance d'inscrire le DUER pour les encats comme un outil de consolidation de l'organisation du travail des agents permettant ainsi de prévenir dans la mesure du possible les RPS | Conseiller de prévention<br>Nicolas CORDEL<br>SG de pôle<br>Emmanuelle HUBERT                                    | DUER doit être<br>rédigé chaque<br>année, au plus tard<br>en novembre | Nécessité de se ré-approprier le<br>DUER avec l'intégration des RPS   |  |
| 6                           | Lecture des Registres Santé Sécurité au Travail (RSST)                       | -RSST non tenus à jour essentiellement par manque de temps (traitement par l'AP et échange avec N+1) -Promotion de la ligne managériale en veillant à ce que les encadrants soient informés (directeurs) -Manager : s'assurer de la compatilité des missions de l'UT avec missions AP -Faciliter la lecture et la signature du document en le dématérialisant, contacter la DDSPS  | Conseiller de prévention<br>Nicolas CORDEL   |   | Suite à la commission, Nicolas<br>Cordel a pris contact avec la<br>DDSPS, qui a précisé que dans le<br>marché relatif à la<br>dématérialisation du Document<br>Unique d'Évaluation des Risques<br>Professionnels (DUER), la<br>dématérialisation des registres<br>Santé et Sécurité au Travail (SST)<br>serait également incluse.   |  |
| 7                           | Informations et questions diverses   | Aude Derevier questionne sur l'état d'avancement des travaux de réparation des portes coupe feu des bâtiments IRS UN, IRS 2 et NBT. Nicolas Cordel explique qu'une réponse précise sera apportée après consultation de la DPIL   | Conseiller de prévention<br>Nicolas CORDEL   |   | Guy-Noël Doussin, ingénieur en maintenance au sein du SMI, confirme que les travaux de maintenance sur les portes coupefeu sont désormais terminés. Il souligne que ces travaux étaient principalement axés sur la porte coupe-feu compartimentant le parking souterrain de l'IRSZ/NBT. En outre, ces interventions ont également inclus l'installation d'électro-aimants (ventouses) tant sur les portes en panne que sur celles en bon état au sein de l'IRS UN |  |